

Отчет по устранению нарушений по предписаниям Госпожнадзора

наименование учреждения	название и реквизиты документа	сроки устранения	направление	требуемые финансы (если для устранения нарушения необходимы денежные средства ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕМ!!!)	затрачено на исполнение	№ контракта, наименование подрядной организации (с кем отработали вопрос из специалистов Управления? Стадия решения вопроса)	СДЕЛАТЬ ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ
ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"	предписание № 68/1/1-11 от 19.10.2020	14.09.2021г	Для покрытия пола на путях эвакуации 1,2 и 3 этажей применяется линолеум (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен)	2 587 323,20	2 587 323,20	МК № 0606/21-Р от 23.08.2021г	+
			Не проведена огнезащитная обработка сцены в актовом зале (отсутствуют подтверждающие документы выполненных работ)	200 000,00	-		-
			Несущие элементы сцены выполнены из горючего материала (дерево)				
			Помещение пищевого склада в столовой не оборудовано АУПС	78 693,75	78 693,75	заключен МК № 22/21-У от 26.04.2021г "Установка дополнительного оборудования ПС" ООО "ЩИТ"г. Дудинка	+
			Помещение кухни в столовой не оборудовано АУПС				
			Подсобное помещение в столовой не оборудовано АУПС				
			Помещение овощного цеха в столовой не оборудовано АУПС				
			Из групповой ячейки ДОО, расположенной в здании школы не имеется 2-рассредоточенных эвакуационных выхода.	77 462,00	77 462,00	заклучен МК № 12/21-Т от 14.05.2021г ООО "ТПК "Аструм" двери противопожарные	+
						Обследование несущих конструкций здания школы на возможность организации 2-рассредоточенных эвакуационных выходов.	ноябрь 2021г
			На 1-м этаже в правом крыле здания изменено функциональное назначение помещения № 48 на экспликации к поэтажному плану (музей переоборудован в музыкальный зал дошкольной группы)	48 459,79	48 459,79	заклучен МК № 21-2441-Д/0245 от 26.04.2021г "Федеральное БТИ АО "Ростехинвентаризация" (технический паспорт)	+
			На 1-м этаже в правом крыле здания изменено функциональное назначение помещения № 49 на экспликации к поэтажному плану (тренажерный зал переоборудован в спальное помещение дошкольной группы)				+
			На 1-м этаже в правом крыле здания изменено функциональное назначение помещения № 50 на экспликации к поэтажному плану (библиотека переоборудована в игровую комнату дошкольной группы)				


 Директор школы *Гузев Д.А. Гузювцева*  
 03.11.2021г